НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР087.Н.00115** 027967

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Егорьевский завод строительных материалов»
ОГРН 1075011001383
140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Меланжистов, д. 3Б
тел./факс: 8 (495) 236-69-80

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Егорьевский завод строительных материалов»
ОГРН 1075011001383
140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Меланжистов, д. 3Б
тел./факс: 8 (495) 236-69-80

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ», ОГРН 5147746027424, свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.087 от 07.12.2017 г., 119285, г. Москва, Воробьёвское шоссе, дом 6, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения шириной не менее 50 мм (марка по средней плотности не ниже D300, класс по прочности на сжатие не ниже B1.5, марка по морозостойкости не ниже F100), выпускаемые по ГОСТ 31360-2007

Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2): **23.61.12**
код ЕКПС:
код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012 п .10.5, ГОСТ 30244-94 метод I

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протоколы сертификационных испытаний № 1 ДС-18 от 11.01.2018 г., № 2 ДС-18 от 16.01.2018 г., ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство об аккредитации экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.087 от 07.12.2017 г.
Акт № 17/18 НСОПБ-17 о результатах анализа состояния производства от 14.08.2017 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

(см. приложение)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА с 19.01.2018 по 18.01.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — **М.А. Сметанин**

Эксперт — **Н.М. Кабанов**

М.П.

ЗАО «Опцион», Москва, 2015 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 702. тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР087.Н.00115** 003500

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Конструкция из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения шириной не менее 50 мм (марка по средней плотности не ниже D300, класс по прочности на сжатие не ниже B1.5, марка по морозостойкости не ниже F100, выпускаемые по ГОСТ 31360-2007) имеет предел огнестойкости EI 150 и класс пожарной опасности конструкции К0 при времени теплового воздействия 45 мин [К0 (45)].

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации **М.А. Сметанин**

Эксперт **Н.М. Кабанов**

М.П.